

***The Hydro Québec De-icer Project at Lévis
Substation***


Presenter

Chris Horwill : AREVA T&D

HVDC and FACTS Subcommittee, Calgary, July 29 2009

Background


Why a de-icer?



- ▶ In December 1998, the Québec region of Canada was hit by one of the worst ice-storms in recorded history

- ▶ The ice storm generated ice build-up as much as 75mm
- ▶ An accumulation of ice toppled hydro towers and downed hundreds of kilometres of high-voltage transmission lines.





Québec city

De-icer at Lévis Substation

Line	Destination	Length	Voltage
7010	Laurentides	27km	735 kV
7010 +7020	Jacques Cartier	62km	735 kV
7097	Appalaches	78km	735 kV
7007	Bergeronnes	242km	735 kV
3078 / 3079	Rivière du Loup	183km	315 kV

▶ Main Ratings:

◆ Standard de-icer mode - “Nameplate rating” :

- 250MW, 7200A / $\pm 17.4\text{kV}$ @ +10°C

◆ Verification mode :


- 200MW, 5760A / $\pm 17.4\text{kV}$ @ +30°C

◆ 1 hour overload :

- 300MW, 7200A / $\pm 20.8\text{kV}$ @ +10°C

◆ Low ambient overload :

- 275MW, 7920A / $\pm 17.4\text{kV}$ @ - 5°C



- ▶ Because of the different characteristics of the sections, the operating range of current and voltage is large

▶ Main ratings

◆ Dynamic range

- +225 Mvar / -115 Mvar at nominal voltage


◆ Target voltage


- 315 kV \pm 5%


◆ Slope

◆ 3% on 225 Mvar

Solution







Control Performance Verification


- ▶ **Development of Master Control - DCU** (De-icer Control Unit)
- ▶ **Validation of DNP3 Communication**
- ▶ **Type test on Real Control (System V)**
- ▶ **Static and Dynamic Performance Test on Development Control Cubicle & Simulator**
- ▶ **Additional tests on a Control Replica at IREQ**


Replica connected to **HYPERSIM (IREQ simulator)**

Primary Objectives


- ▶ **Provide additional testing facility** (In parallel to Factory Test)
 - ◆ **MBPSS(Multi-Band Power System Stabilizer)**
 - ◆ **Geomagnetic influence**
 - ◆ **Contingencies (additional validation)**
- ▶ **Final validation of UCD**
- ▶ **Validation of Acceptance Test program**
- ▶ **Training (Operator and Field technician)**

Additional Testing on a Control Replica (RSPC1)





UCD



HYPERSIM



RSPC1



SYSTÈME DE DÉGLAÇAGE

Commandes / Statuts

- Refroidissement Auto/Manuel
- Refroidissement
- Prêt à démarrer
- ▲ Mise sous tension
- Mode Automatique/Manuel
- Maintenance

Température extérieure

● > 30 °C
 ● < 10 °C
 ● 10-19 °C
 ● 20-30 °C
 ● 30 °C et +

Indication

- Configuration Déglaceur déverrouillée
- Déglaceur En Service
- Déglaceur En Attente
- Déglaceur Hors Tension
- Pont 1 bloqué
- Pont 2 bloqué
- TSC bloqué

● Retry en cours
7200
● Prêt à reprendre

Modes

- ▲ Vérification
- ▲ Pas à pas

Paramètres

Paramètres	Unité	Default	Min.	Max.	Consigne		Etat	Mesure
					Demandé	Areva		
Courant validation	Acc	600						
Courant déglçage	Acc	7200	602	7920	7200	7200	VALIDE	7200
Courant maximum	Acc	7920	6000	7920	7915	7915	VALIDE	
Tension	kVcc							33,2
Tension maximum	kVcc	41,7	34,8	42,5	41,7	41,7	VALIDE	
Résist. ligne min.	Ohms	3,28	0,00	14,93	3,28	3,28	VALIDE	
Résist. ligne	Ohms							4,10
Résist. ligne Maxi.	Ohms	4,96	0,00	14,93	4,96	4,96	VALIDE	
Nombre d'essais	Essais	3	0	3	3	3	VALIDE	0
Temps dégl.	Minutes	90	1	110	90	90	VALIDE	
Temps déglécoulé	Minutes							0,1
Taux temps courant	Acc/100s	0,25	0,01	1,00	0,25	0,25	VALIDE	
Temps déion. initial	Sec	90	60	120	90	90	VALIDE	
Temps déion. incr.	Sec	50	0	60	50	50	VALIDE	

Séquences

Séquences	Succès	Autorité
■ Sécuriser ligne	■	■
■ Raccorder extrémité	■	■
■ Raccorder Lévis	■	■
■ Valider continuité	■	■
■ Déglacer ligne	■	■
■ Débrancher Lévis	■	■
■ Débrancher extrémité	■	■
■ Libérer ligne	■	■

Commandes / Statuts (Mode déglaceur)

● Séq. en cours
 ● Séq. en attente
 ■ Séq. complétée
 ■ Séq. bloquée (faute)
 ■ Séq. arrêtée

Message : CONTINUITÉ VALIDÉE, EN ATTENTE D'ACTION OPÉRATEUR

Protection Lockout Resets to Control

Alarm Reset for Areva Controls


- Lane selected - Lane 1
- Lane selected - Lane 2


Version du schéma 2008/08/22

Deicer mode - particular tests singled out

1. Converter Deblocking in current control
2. Review trip sequence – Overvoltage caused by remote isolation of the converter
3. Dc voltage measurement failure
4. Ac Voltage Error (Fuse failure)

Normal Shutdown Sequence by local breaker opening






No control action
 Severe Overvoltage
 when connected to
 longest (247km) line

Preliminary investigation


Local detection preferred



Current detection &
Control action

No Overvoltage

Limitation of Overvoltage New Protection Philosophy



De-icer installation

DC converter valves



AC coupling reactors



HV connections and transformer



Harmonic filters



DC filters and DC bus



Aerial view of the de-icer



Connecting de-icer to line




Commissioning

Mise en service du déglaceur - Poste Lévis



Réduction par paliers du courant ICT

Procédé 1.4 - Section 3.1 - Étape 39



Jeudi 15 novembre 2007 - 19:15:23.681







Mise en service du déglaceur – Poste Lévis
 Essais en régime de sous-tension – Creux de 25 % sur la phase A pendant 250 ms (315 et 735 kV)
 Procédé 1.15 – Section 3.1 – Reprise Étape 4
 Jeudi 26 juin 2008 – 15:20:19.449







Mise en service du déglaceur – Poste Lévis
 Essais en régime de surtension – Surtension de 30 % sur la phase A pendant 250 ms (315 et 735 kV)
 Procédé 1.16 – Section 3.1 – Reprise Étape 4
 Jeudi 26 juin 2008 – 14:44:37.528



Mise en service du déglaceur – Poste Lévis
 Mode Déglaceur – L3078 – L3079 – Rampe de 600 à 3600 A
 Procédé 3.1 – Section 3.1.5 – Étapes 4a
 Samedi 8 novembre 2008 – 14:04:56.001




Mise en service du déglaceur – Poste Lévis
 Mode Déglaceur – Ligne 7097 – Rampe de 3300 à 7200 A – Agencement A-B
 Procédé 3.3 – Section 3.3.7 – Étape 4d
 Mardi 4 novembre 2008 – 15:35:57.483




Ramp Up 3300A to 7200A TSC Unblocked

Mise en service du déglaceur – Poste Lévis
 Mode Déglaceur – Ligne 7097 – Rampe de 3300 à 7200 A – Agencement A-B
 Procédé 3.3 – Section 3.3.7 – Étape 4d
 Mardi 4 novembre 2008 – 15:35:57.483




Ramp Down 5000 A to Standby

Mise en service du déglaceur – Poste Lévis
 Mode Déglaceur – L3078 – L3079 – Rampe pour arrêt
 Procédé 3.1 – Section 3.1.6
 Samedi 8 novembre 2008 – 18:53:56.802




Ramp Down 5000 A to Standby

Mise en service du déglaceur - Poste Lévis
 Mode Déglaceur - L3078 - L3079 - Rampe pour arrêt
 Procédé 3.1 - Section 3.1.6
 Samedi 8 novembre 2008 - 18:53:56.802




Ramp Down 5000 A to Standby


Mise en service du déglaceur – Poste Lévis
 Mode Déglaceur – L3078 – L3079 – Rampe pour arrêt
 Procédé 3.1 – Section 3.1.6
 Samedi 8 novembre 2008 – 18:53:56.802



Mise en service du déglaceur - Poste Lévis
 Mode Déglaceur - Ligne 7097 - MHT - Agencement B-C
 Procédé 3.3 - Section 3.3.8 - Étape 10
 Mardi 4 novembre 2008 - 17:31:50.769



Mise en service du déglaceur – Poste Lévis
 Mode Déglaceur – Ligne 7097 – MHT – Agencement B-C
 Procédé 3.3 – Section 3.3.8 – Étape 10
 Mardi 4 novembre 2008 – 17:31:50.769



- ▶ **In service as an SVC during the winter**
- ▶ **Unique project made possible by good collaboration between Hydro Québec and AREVA**
- ▶ **Many technical hurdles overcome to make the installation a success**